

החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ

הודעת עדכון מס' 1 – מכרז פומבי מס' 19/2022

לביצוע עבודות החלפת יחידות מיזוג אוויר באולם ספורט עולמות ברח' שולזינגר 2 פ"ת

הננו לעדכן את המשתתפים, כדלקמן:

1. להלן שאלות משתתפים במכרז ותשובות החברה לצידין:

מס"ד	מסמך/נספח/עמוד	נושא ופרק רלבנטיים	עמוד	סעיף	שאלה	תשובת החברה
1	מסמכי המכרז	נספח 6 - ביטוח	עמ' 58	כללי	יובהר, כי הפוליסות של חברתנו הן פוליסות משולבות.	מקובל
2	מסמכי המכרז	פרק ו' - אחריות וביטוח	עמ' 35	33	נבקש להבהיר כי הקבלן יהא אחראי לנזק על פי דין. כל שיפוי יתבצע לאחר החלטה שיפוטית חלוטה הקובעת כי הקבלן אחראי לנזק על פי דין.	לא יחול שינוי בסעיף
3	מסמך א' (3)	מפרט טכני	2	-	בתיאור העבודה נדרש דירוג אנרגטי A – הדירוג האנרגטי אינו תואם את תנאי המפרט - נבקשם לשנות את הדירוג האנרגטי לדירוג נמוך יותר.	הדירוג האנרגטי המינימלי הדרוש יהיה בדירוג F אך בהתאם לאישור המפקח למפרט הטכני של היחידות ממפעל הייצור (יוניק, אוריס או שווה ערך) לפני תחילת העבודה.
4	מסמך א' (3)	מפרט טכני	3	-	האם ניתן לספר מעבה מסוג VRF?	לא ניתן
5	מסמך א' (3)	מפרט טכני	4	-	האם ניתן לצמצם את מספר המנועים ביחידת העיבוי? (לפי המפרט יותקנו 8 מנועים)	לא ניתן

2. האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון.

על כל משתתף לחתום על הודעת עדכון זו ולצרפה יחד עם כל מסמכי המכרז החתומים אשר יוגשו על ידו במסגרת הצעתו.

בכבוד רב,

החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ