

הודעת עדכון מספר 1 - מכרז מס' 8/2023 ליצור, הספקת והרכבת אלמנט "פס מוביל" במדרחוב ההגנה קציר בפת תקווה

להלן שאלות שהועברו על ידי משתתפים במכרז ותשובות החברה בצידין:

מס' שאלה	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	נושא ופרק רלוונטיים	מספר עמוד	מספר סעיף	נוסח השאלה	תשובת החברה
1	מסמך ב' – חוזה	מועדי תשלום	36	71.1.1	<p>" כי המועד לתשלום כל חשבון הוא ה- 10 לחודש, הסמוך לאחר תום 80 יום ממועד הגשת החשבון" למיטב הבנתי, מדובר בשוטף+100 ימים, אבקש להקדים לפחות לשוטף+40 ימים מחודש הביצוע, כך שיהיה כתוב: " כי המועד לתשלום כל חשבון הוא ה- 10 לחודש, הסמוך לאחר תום 20 יום ממועד הגשת החשבון"</p>	אין שינוי בתנאי התשלום
2	מסמך ג' 2 – מפרט טכני מיוחד	חופת הצללה	2	7	<p>האם ניתן לקבל אפיון לקירוי להבי האלומיניום? 1. סוג האלומיניום 2. גמר נדרש 3. אחוז הצללה 4. חתך טיפוס של להב</p>	<p>משטח ההצללה לא תוכנן לפרטי פרטים וזו חלק מהעבודה שנדרשת מהיצרן, לתכנן יחד עם האדריכלים והקונסטרוקטור את הפרטים ולקבוע את החומר המדויק והמתאים ביותר. סוג האלומיניום הנדרש הוא אלומיניום איכותי שמותאם לתנאי חוץ עם עמידות גבוהה לטווח ארוך, ייתכן ותידרש צביעה בתנור או עפ"י הטכניקה המתאימה לחומר. כמו כן יש לקחת בחשבון אביזרים שיידרשו להתקנת המערכת לרבות ברגים, מחברים, קורות קושרות וכיוצ"ב לפי הערכתו של היצרן ע"ב המידע שברשותו ומניסיונו.</p>

<p>המידע שקיים כרגע הוא שמדובר בכמות משוערת של 34 להבים באורכים משתנים כאשר הארוך שבהם עומד על כ-6.7 מ' והקצר ביותר על כ-0.8 מ'. האורך הכולל של כל הלהבים הוא כ-180.4 מ'. גובה כל להב נכון לעכשיו הוא בקצה אחד 30 ס"מ ובקצה שני 17 ס"מ. אחוז הצללה המוערך הוא כ-70-80% אבל לא נראה שיש למידה הזאת משמעות כי לא מדובר במשטח מחורר. כל המידות המצוינות הן נקודת פתיחה, צריך יהיה לבחון את הדברים לעומק בתכנון מול היצרן הנבחר.</p>	<p>החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ</p>					
<p>הזוכה לא יחויב לתקן פגמים שלא באחריותו</p>	<p>בסעיף כתוב " ... ועל כל פגם שעשוי להתגלות מכל סיבה שהיא ב'פס המוביל' לרבות פגיעות בקונסטרוקציה, במעטפת ו/או בחלקים אחרים בפס, לרבות ביצוע תיקוני צבע חיצוניים ככל שאלו ידרשו מכל סיבה שהיא. אבקש להוסיף "למעט עקב ונדליום ו/או סיבה אחרת שאינה קשורה באיכות המוצר"</p>	2	4	<p>תנאים כלליים למכרז</p>	<p>מכרז פומבי</p>	3
<p>מבוטל – אין צורך ברישום בפנקס הקבלנים</p>	<p>בסעיף כתוב כלהלן - "הוא רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בסיווג המאפשר לו לבצע כדין את ביצוע העבודות נשוא חוזה זה" באיזה סיווג נדרש להציג את תעודת הקבלן הרשום?</p>	3.1	5	<p>הצהרות הקבלן</p>	<p>מסמך ב' – חוזה</p>	4

בכבוד רב,

החברה לפיתוח פתח תקווה